



Protokol o zkoušce . 7793/2018

Zadavatel:	Obec Vítějeves, Vítějeves 65, 569 06
Smlouva:	Smlouva o dílo . 27/2009 ze dne 28.12.2009
Druh analýzy:	pravidelná kontrola
Matrice:	pitná voda: ve veřejném vodovodu
Limit:	Vyhl. MZ .252/2004 Sb., příloha .1
Místo odběru:	<u>Vítějeves p. 65, Obecní úřad - kancelář</u>
Rozsah vyšetření:	Krátený rozbor pitné vody dle vyhlášky .252/2004 Sb., příloha .5
Vzorkoval:	Provazník Jakub
Metoda odběru*:	VZ 01 - Odběr vzorků pitných vod (Akr.)
Datum odběru:	28.8.2018 10:25
Datum přijetí:	28.8.2018 14:01
Datum zpracování:	28.8.2018 - 31.8.2018
Kontaktní osoba:	Petr Havlíček, starosta

Výsledky

Vzorek . 7793

Parametry	Jednotky	Akr.	NV	Metoda*	Výsledek	Limit
Escherichia coli	KTJ/100ml	A		ZP 007	0	0 NMH
koliiformní bakterie	KTJ/100ml	A		ZP 007	0	0 MH
kultiv. organismy při 22 °C	KTJ/ml	A	30%	ZP 004	32	200 MH
kultiv. organismy při 36 °C	KTJ/ml	A		ZP 004	4	40 MH
teplota	°C	A	0,1	ZP 021 t	17,6	8 - 12 DH
amonné ionty	mg/l	A		ZP 101	<0,05	0,50 MH
barva	mg/l Pt	A		ZP 022	<5	20 MH
TOC	mg/l	A		ZP 094	<1,00	5,0 MH
dusík	mg/l	A	7%	ZP 100	22,4	50 NMH
dusitan	mg/l	A		ZP 100	<0,02	0,50 NMH
dusík + dusitan		A		ZP 100 dp	0,45	1 NMH
chlor volný	mg/l	A	16%	ZP 055 t	0,10	0,30 MH
chuť		A		ZP 024 t	příjemná	příjemná MH
konduktivita	mS/m	A	6%	ZP 026	43,1	125 MH
pach		A		ZP 024 t	příjemný	příjemný MH
pH		A	0,2	ZP 025	7,90	6,5 - 9,5 MH
železo	ZF(n)	A		ZP 023	<1,00	5 MH
železo	mg/l	A	15%	ZP 102a	0,06	0,20 MH

NV - nejistota výsledků měření (nezahrnuje nejistotu měření vzorku) je rozšířená nejistota měření odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2

- nejistota výsledků se neuvádí u hodnot pod mezí stanovitelnosti a u mikrobiologických zkoušek s hodnotami nižšími než 10 KTJ a vyššími než 200 nebo 500 KTJ

Akr. - akreditace metody: A/N/S-ano/ne/subdávka / **FA** - aplikace pro zjištění flexibilitního rozsahu akreditace: modifikace již akreditovaných zkušebních postupů (rozšíření rozsahu zkoušených parametrů v rámci zkušebního postupu) za předpokladu, že princip zůstává zachován / **ND** - laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující postupy. **t / dp** (u metody) - parametr měřen v terénu / stanoven dříve.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených parametrů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

*Plný název a identifikace použité metody, včetně zdrojů metody (norma, právní předpisy, literatura), je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz).

Hodnocení výsledk

Vzorek ve stanovených ukazatelích vyhovuje požadavk m výše uvedeného p edpisu.

V eské T ebové dne: 31.8.2018



Vraspírová Hana Bc.
samostatný technik